



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro



Nr.296/31.10 2018

HOTĂRÂRE

Referitor la: *aprobare* modificare HCL nr.226/13.08.2018 referitoare la aprobare *Studiul de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public și Reabilitarea Instalațiilor Electrice din municipiul Slatina”- Volumul I.*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2018.

Având în vedere:

- Inițiativa primarului prin expunerea de motive nr.90578/26.10.2018;
- Raportul de efectuare a vizitei la fața locului din data de 19.10.2018
- Referatul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public nr.6176/26.10.2018;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate de buget-finante, amenajarea teritoriului și urbanism, comisia juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local Slatina;
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 36 (2) lit. b), alin. (4) lit. d), și art. 45 alin (2) lit. e) coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 226/13.08.2018 referitoare la aprobare *Studiul de fezabilitate și Indicatori Tehnico – Economici pentru obiectivul „Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public și Reabilitarea Instalațiilor Electrice din municipiul Slatina”- Volumul I*, conform Raportului de efectuare a vizitei la fața locului din data de 19.10.2018.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 226/13.08.2018 raman neschimbate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului - Județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public;
- Direcția Generală Economică;
- Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională.

Președinte de ședință,
KOVACS Carol - Emil

Avizat de legalitate,
Secretarul municipiului Slatina
Mihai - Ion IBITA

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „PENTRU”.

21 - consilieri prezenți

0 - consilieri absenți

21 - consilieri în funcție.



Consiliul Local al Municipiului Slatina

Direcția Administrarea Străzilor și Iluminatului Public

str. Drăganesti, nr. 25A, Slatina, Jud. Olt tel. 0249/422.788 fax. 0349/414.412, e-mail iluminatpublicpms@yahoo.com

ANEXĂ LA HCL 296/31.10.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

DENUMIREA INVESTIȚIEI: *Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public și Reabilitarea Instalațiilor Electrice din municipiul Slatina – Volumul I*

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Consiliul Local al Municipiului Slatina

Indicatori maximali	Lei (fara TVA)	Lei (inclusiv TVA)
Valoarea de deviz a proiectului	19.275.865,13	22.930.594,44
Cheltuieli pentru investitia de baza	16.547.681,02	19.691.740,41
din care Constructii + Montaj	6.227.947,01	7.411.256,94

Indicatori minimali	U.M.	Valoare
Numar de corpuri de iluminat modernizate si instalate	buc	1216
Sistem de telemanagement al sistemului de iluminat al Municipiului	buc	1
Centru de comanda informatic	buc	1
Lungimea CABLU SUBTERAN	m	5.896
Lungimea CABLU AERIAN	m	50.050
Numar de stalpi de iluminat noi achizitionati si instalati	buc	96
Puncte de aprindere modernizate	buc	39

Indicator de rezultat		
Consumul de energie pentru iluminatul public urban - GWh		
0.36		
Indicator de realizare (de output)	Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an)	0.00	- 392,2
Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2) (EPA)	0.00	- 91,73

Indicator proiect (suplimentari, în funcție de ce se realizează prin proiect)	Valoarea indicatorului la începutul implemnetarii proiectului	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output)
Nivel de iluminare mediu (lx)	10	12
Nivel de luminanță medie menținută minimă (cd/m2)	0,6	Mai mare de 1,0
Centrala fotovoltaica	0	Minim 3KW
Numărul de corpuri de iluminat instalate prin proiect	0	1216
Numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune	0	1216
Numărul de stâlpi instalați prin proiect	0	96
Puncte de aprindere modernizate	0	39

Președinte de sedință,
KOVACS Carol -Emil

